




Organizační směrnice

Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí

Organizace:	Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace		
Sídlo:	Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně		
IČ:	087 86 691		
Zpracoval č. osv.:	Ing. Libor Liška, Š-TPO- 11/2018	Podpis:	
Datum:	11. 7. 2020	Revize:	



Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí je zpracována na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Údaje o provozovaných činnostech rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění

Organizace:	Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace
Adresa provozované činnosti:	Komenského 39, 768 11 Chropyně

Městské kulturní středisko

Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb, pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Chropyně. Vedení organizace je umístěno právě v budově Městského kulturního střediska. Sídlo je umístěno ve zděné budově, která má dvě nadzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor. V prvním nadzemní podlaží se nachází chodba, velký sál kulturního střediska o provozní kapacitě 350 lidí včetně přilehlého menšího sálku (pozn. v době zpracování dokumentace je prostor mimo provoz a je připravován pro předání zhotoviteli rekonstrukce – dle vyjádření vedení organizace je předpokládán termín obnovení provozu první polovina roku 2021). Dále je zde malý sál s kapacitou maximálně 50 osob včetně kuchyňky a sociálního zázemí, technická místnost správce, technická místnost pro úklid, kancelář kulturní referentky a šatna účinkujících. Součástí prvního nadzemního podlaží jsou taktéž nájemní prostory, které nejsou předmětem této dokumentace. Jedná se zejména o prostory kancelářského charakteru (diabetologická ambulance). Ve druhém nadzemním podlaží se pak nachází chodba, sál sloužící k pořádání tematických výstav, malý konferenční sál (kapacita cca 30 osob), zázemí pro obsluhu osvětlení a hudby velkého sálu, kanceláře vedení organizace a nájemní prostory (kancelář a hudební zkušebna – nejsou předmětem této dokumentace). Objekt má požární výšku nižší než 22,5 m a je vytápěn sousedním průmyslovým podnikem na výrobu plastů Fatra a.s.

ROZDĚLENÍ PROSTOR V OBJEKTECH – Přiřazení charakteristik

Velký sál

Velký sál za běžných podmínek slouží k pořádání společenských akcí, večírků plesů apod. Při běžném využití takto provozovaná činnost splňuje podmínky pro začlenění podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Nicméně v době vypracování dokumentace byl prostor mimo provoz a je připravován pro předání zhotoviteli rekonstrukce – dle vyjádření vedení organizace je předpokládán termín obnovení provozu první polovina roku 2021). Není zde provozována činnost ve smyslu shromažďování osob uvedeného ustanovení zákona o požární ochraně.

Nahodilé požární zatížení je 15 kg/m² (položka 3.3 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Výstavní prostory

Jedná se o prostory, ve kterých se pořádají tematické výstavy. Nahodilé požární zatížení je 60 kg/m² (položka 3.8 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Malý sál

Jedná se o prostor, který je určený k pronájmu a mohou se zde konat společenské akce, porady, oslavy apod. Maximální kapacita sálu je dle údajů vedení organizace 50 osob v jeden čas. Nahodilé požární zatížení je 20 kg/m² (položka 1.8 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Šatna účinkujících

Šatny slouží jako zázemí pro účinkující v době představení, které se konají při provozu velkého sálu. V době vypracování dokumentace zde není provozována žádná činnost. Nahodilé požární zatížení je 40 kg/m² (položka 3.12 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Kancelářské prostory

Jsou vybaveny kancelářským nábytkem, příručními knihovnami a výpočetní technikou. Nahodilé požární zatížení je 60 kg/m² (položka 1.2 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Zázemí pro obsluhu osvětlení a hudby velkého sálu

Jedná se o místnost, která slouží jako zázemí pro obsluhu hudby a osvětlení v rámci pořádání akcí ve velkém sálu. Je vybavena běžnou elektronikou. Nahodilé požární zatížení je 25 kg/m² (položka 3.16 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Sociální zařízení

Nahodilé požární zatížení těchto prostor je 5 kg/m² (položky 14.2 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

Kuchyňka

Kuchyňky slouží jako zázemí pro případně pořádané akce (příprava jídla, ohřívání pokrmů apod.) Nahodilé požární zatížení těchto prostor je 30 kg/m² (položky 7.1.4 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci).

Jedná se o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí podle § 4 odst.1 a) zákona o požární ochraně.

PROHLÁŠENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY O ZAČLENĚNÍ

Podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o požární ochraně se činnosti provozované v objektu se **Městské kulturní středisko organizace Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, Ječmínkova 258, 768 11 Chropyně** začleňují do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí.

K datu zpracování tohoto dokumentu nejsou na výše uvedených objektech provozovány činnosti zařazené do kategorie se zvýšeným ani vysokým požárním nebezpečím ve smyslu zákona o požární ochraně. Zpracovaná směrnice musí být udržována v aktuálním stavu. Pokud nastanou změny, je potřeba zajistit její aktualizaci.

Pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí bude vypracován organizační předpis a požární poplachové směrnice.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu podnikající fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce.

V Chropyni dne:

Schválil:

Mgr. Jana Kutá, ředitelka